



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kłodzku
ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

Lądek - Zdrój, dnia 08 października 2025 r.

SEKRETARZ GMINY LADEK-ZDRÓJ
p. inż. Anna Chłicka
08.10.2025
08-10-2025
Kierowano do p. l. Szatan
w imieniu A. Chłicka

PZ.52804.01.2025.02

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniach 29.09.2025 r. i 08.10.2025 r. przez:

- 1) asp. Radosław Bulanda – Starszy inspektor sekcji kontrolno-rozpoznawczej KP PSP w Kłodzku posiadający legitymację służbową nr 5286912,
- 2) kpt. mgr Łukasz Wrona – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej posiadający legitymację służbową nr 5838464,

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.52804.01.2025.01 z dnia 23.09.2025 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój z/s w Lądku Zdroju przy ul. Rynek 31 w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Gmina Lądek Zdrój z/s w Lądku Zdroju ul. Rynek 31	Pan Rafał Szatan – Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Rafał Szatan – Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej – upoważnienie Nr 077.73.2025 Burmistrza Lądka – Zdroju Tomasza Nowickiego do reprezentowania gminy Lądek – Zdrój podczas przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego	Las Komunalny	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input type="checkbox"/> kat. II	<input checked="" type="checkbox"/> kat. III
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	1) Zbiornik o poj. 25 m ³ , 2) Zbiornik o poj. 40 m ³ , 3) Drogi pożarowe stanowiące dojazdy do ww. zbiorników nr 1,2,3,4,5				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input checked="" type="checkbox"/>	Plan		Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Uproszczony plan Urządzenia Lasu dla lasu komunalnego gminy Łądek - Zdrój	
	Decyzja MŚ z dnia		Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania
	n/d		n/d	01.01.2017 r – 31.12.2026 r.
Decyzja Starosty Kłodzkiego znak OŚR.6162.4.2016.RL3 z dnia 19 grudnia 2016 r. zatwierdzająca uproszczony plan urządzenia lasu.				

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

<input checked="" type="checkbox"/>	Data opracowania	data uzgodnienia KMKP PSP	Data aktualizacja planu
	2025 r.	27-03-2025 r.	n/d
	Opis, uwagi, załączniki: Przedmiotowy dokument znajduje się na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.		

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: W trakcie kontroli skontrolowano następujące źródła wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obszarów leśnych administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój z/s w Łądku Zdroju przy ul. Rynek 31	
	1. Zbiornik o poj. 25 m ³ , 2. Zbiornik o poj. 40 m ³ , W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, wszystkie skontrolowane zbiorniki wypełnione były wodą w 100%. Drogi dojazdowe do zbiorników i punktów czerpania wody umożliwiają dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie dojazdów oraz punktów czerpania wody – bez uwag. Ponadto źródłami wody do celów przeciwpożarowych mogą stanowić hydranty sieci wodociagowych w miejscowościach znajdujących się w sąsiedztwie obszarów leśnych.	

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: W lesie komunalnym znajdują się drogi stanowiące dojazdy pożarowe oznaczone nr 1 /Wjazdowa/, 2 /Okólna/, 3 /Okólna Jelenia/, 4 /Mała Okólna/, 5 /Madejowa/, o łącznej długości 10,1 km
-------------------------------------	--

5. Pasy przeciwpożarowe – nie dotyczy kontrolowanego nadleśnictwa

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

<input checked="" type="checkbox"/>	Ruchome	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	Opis, uwagi, załączniki: Obserwacja lasu komunalnego w okresach występowania I, II lub III stopnia zagrożenia pożarowego jest prowadzona poprzez pracowników terenowych oraz kierownika gospodarki leśnej.		
	Stacjonarne	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	Wypożyczenie punktu obserwacyjnego: Las komunalny nie posiada łączności radiotelefonicznej, ale dysponuje wystarczającą siecią łączności telefonicznej. Dokumentacja i mapy - bez uwag. Opis, uwagi, załączniki: Na terenie lasu komunalnego nie ma zlokalizowanych żadnych punktów obserwacyjnych w postaci wież przeciwpożarowych.		

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu – nie były przedmiotem kontroli

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Drogi leśne wykorzystywane jako dojazdy pożarowe oznakowane są znakami informującymi o numerze drogi – bez uwag. Oznaczenia punktów czerpania wody – bez uwag.
-------------------------------------	---

9. Stan łączności

<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Las Komunalny nie posiada łączności radiotelefonicznej, ale dysponuje wystarczającą siecią łączności telefonicznej– numery telefonów zawarte są w „Sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru.”
-------------------------------------	---

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki: Las Komunalny jest podzielony na dwa obręby, w skład których wchodzi Obręb Miasto i są to lasy przylegające do miasta stanowiące kompleks powyżej 300ha, oraz Obręb Wieś, który obejmuje zasięgiem rozdrobnione fragmenty lasów w obrębie wsi Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka, Wojtówka, Wrzosówka, Lutynia, Stójków, Radochów, których łączna powierzchnia wynosi poniżej 300ha.
-------------------------------------	--

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI – nie stwierdzono/zauważono.

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami**.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Leśnej
Rafał Szwed

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR
asp. Radosław Bulanda

ZASTĘPCA DOWÓDCY
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
kpt. mgr Łukasz Wrona

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)